

Ltd. KMD Klemme informierte den Ausschuss darüber, dass das Trinkwasser des Wahnachtalsperrenverbandes inzwischen nachhaltig frei von coliformen Keimen sei. Ltd. Er teilte mit, dass allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefährdung bestanden habe. Seit November 2006 sei das Wasser vorsorglich gechlort worden. Die Ursache der Verunreinigung sei eine kleine Luftansammlung in der zentralen Transportleitung gewesen, in der die Keime Nahrung und Lebensraum gefunden hätten. Die Störfallkommission, die 2006 nach der Feststellung bakterieller Verunreinigungen im Trinkwasser eingesetzt worden sei, habe ihre Arbeit inzwischen beenden können.